

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rosпотrebnadzor.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

31.01.2019

№

23/11-426-2019

на письмо

от 16.01.2019 г.

Директору
ООО «Магма Керамик»
О.В. Саушину

ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» направляет экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований испытаний строительных материалов на объекте: ООО «Магма Керамик», Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. 2-ой микрорайон, д.77.

Приложение:

1. экспертное заключение- на 2-х стр.
2. протокол лабораторных исследований № 968 от 28.01.2019 г.

Главный врач



Е.Н. Кочетов

Самарин С.А.
тел. 8 (8342) 33-36-25

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Орган инспекции

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 от 08.04.2015г.
Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Журавлева Е.И.

20 19 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний

№ 151/01 от 31.01. 20 19 г.

Наименование объекта: ООО «Магма Керамик»
Адрес объекта юридический: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. 2-ой микрорайон, д.77.

Адрес объекта фактический: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. 2 –ой микрорайон, д.77.

Заявитель: ООО « Магма Керамик » .

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: письмо № 30 от 16.01.2019 г., письмо от 16.01.2019 г. ООО «Магма Керамик».

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) строительных материалов Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 :

- кирпич керамический клинкерный пустотелый 1 НФ Белый Топаз - глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена врачом по гигиене труда Самариным С.А. сертификат специалиста 0377060099076 от 02.12.2014 г. по специальности «гигиена труда» (действителен в течение пяти лет).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. письмо № 30 от 16.01.2019 г.; письмо от 16.01.2019 г. ООО «Магма Керамик» .
2. протокол лабораторных исследований № 968 от 28.01.2019 г.
3. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 23.01.2019 г.

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Информация по ИЛЦ: Лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», аттестат аккредитации № RA.RU 21 HE18 от 15.05.2018 г.

Информация по отбору проб (образцов): отбор проб проведен помощником врача по гигиене труда отдела санитарно- гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Кудяевой Т.В. в присутствии начальника ОТК ООО «Магма Керамик» Максимовой Т.С.

Дата и время начала отбора проб - 23.01.2019 г, 09 час. 50 мин.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции):

Протокол лабораторных исследований № 968 от 28.01.2019 г.

Кирпич керамический клинкерный пустотелый 1 НФ Белый Топаз.

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составляет 123 ± 14 Бк/ кг при нормативном 370 Бк/кг для 1 класса строительных материалов , что **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал (партия № 50) может использоваться в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

Специалист ОИ

Врач по гигиене труда



Самарин С.А.

Дата: 29.01.19