

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 1326010

21.09.2018 № 04/5632-18-08

На письмо от 05.09.2018 г.

Директору

ООО «Магма Керамик»

О.В. Саушину

ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» направляет экспертные заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований , испытаний строительных материалов.

Приложение:

1.экспертные заключения – на-4-х стр.

2. протоколы лабораторных исследований № 12 345, № 12 346 от 11.09.2018 г.

Главный врач



Е.Н. Кочетов

Мартынова М.Ф.
тел (8342).33- 36- 25

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Орган инспекции

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 от 08.04.2015г.

Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель)
органа инспекции
Журавлева Е.И.
« 21 » 09 20 18 г.
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний

№ 2439/01 от 21.09. 20 18 г.

Наименование объекта: ООО «Магма Керамик».

Адрес объекта юридический: Республика Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, промзона, ул. 2 микрорайон, д.77.

Адрес объекта фактический: Республика Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, промзона, ул. 2 микрорайон, д.77.

Заявитель: ООО «Магма Керамик».

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: письмо от 09.11.2017 г., письмо от 05.09.2018 г. ООО «Магма Керамик».

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) строительных материалов Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299:

- кирпич керамический клинкерный полнотелый 1 НФ (красный) - глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена зам. заведующего отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз – врачом по общей гигиене Мартыновой М.Ф., сертификат специалиста № 0178270045110 от 01.04.2017 г. по специальности «Врач по общей гигиене» (действителен в течение пяти лет).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. письмо от 05.09.2018 г. ООО «Магма Керамик».
2. протокол лабораторных исследований № 12 345 от 11.09.2018 г.

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

3. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 06.09.2018 г.

Информация по ИЛЦ: Лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», аттестат аккредитации № RA.RU 21 HE18 от 15.05.2018 г.

Информация по отбору проб (образцов): отбор проб проведен помощником врача по гигиене труда отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Кудасовой Т.В. в присутствии начальника ОТК ООО «Магма Керамик» Макеевой Н.А.

Дата и время начала отбора проб - 06.09.2018 г, 09 час. 15 мин.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции):

Протокол лабораторных исследований № 12 345 от 11.09.2018 г.

Кирпич керамический клинкерный полнотелый 1 НФ (красный).

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составляет 90 ± 11 Бк/кг при нормативном 370 Бк/кг для 1 класса строительных материалов, что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал может использоваться в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

Специалист ОИ

Зам. заведующего

отделом санитарно-гигиенического анализа
и экспертиз – врач по общей гигиене



Мартынова М.Ф.

Дата: 21.09.18

