

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 1326010

Аттестат аккредитации № RA. RU. 710004 выдан 08.04.2015 г.

Ф02-15-01-2014



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенных исследований, испытаний .

№ 1991/01-3 от 30.11. 2015г.

Наименование объекта : ОАО «Магма», Республика Мордовия , Чамзинский район, р.п. Комсомольский , ул. Промышленная, 27.

Основание для проведения исследований: Договор № 1/00 1929 от 17.11.2015 г.

Протокол лабораторных исследований № 22901 от 25.11.2015 г:

По радиологическим исследованиям строительных материалов – Самовыравнивающийся наливной пол «Techno Nivelir », выпускаемый по ТУ 5745-005-86214064-2015 :

- эффективная удельная активность естественных радионуклидов составляет $36,5 \pm 9,7$ Бк/кг (при нормируемой ≤ 370 Бк/кг), что соответствует п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности / (НРБ-99/2009)» и относится к 1 классу строительных материалов.

Врач по гигиене труда

Самарин С.А.